



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-002-2022/0279пп/1

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (назорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует дню, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо).

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 36» Петропавловск-Камчатского городского округа
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (назорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 41-002-2022/0279 от «24» ноября 2022 года.
в период с 12 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. «01» декабря 2022 г.,
в период с 09 ч. 00 мин. по 09 ч. 30 мин. «07» декабря 2022 г.

Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном
внутренней службы Кильдошевым Алексеем Сергеевичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка
(контрольное (назорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

директор Кузнецова Елена Вячеславовна

(должность, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения			

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР МАОУ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №36»
КУЗНЕЦОВА Е. В.

1. На объекте защиты отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2023 г.
2. В помещении столовой подкласса Ф4.1 не допускается применять материалы для отделки потолка, с более высокой группой воспламеняемости чем В1, (предоставлен сертификат соответствия на потолок № RU С-СН.ЧС13.В/00101/19; класс пожарной опасности строительных материалов КМ2; группа горючести – Г1; группа воспламеняемости – В2; группа дымообразующей способности – Д2; группа токсичности продуктов горения – Т2)	ч. 6 ст. 134, таблица 29 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.12.2023 г.
3. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 4.1 над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка следует предусматривать сплошную перегородку, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица № 23, таблица № 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.5.2 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.12.2023 г.
4. Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях по-	ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 таблица 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 правил противопожарного	01.12.2023 г.

<p>жарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отношении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (кабинета технологии мальчиков, склад спортивного инвентаря в спортивном зале, помещение рабочих по зданию)</p>	<p>режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;</p>	
---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

_____ (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

_____ (подпись)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кильдюшев Алексей Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Начальник ОНД и ГР
 по г. Петропавловску-Камчатскому
 подполковник внутренней службы Шендрик К.Л.

_____ (подпись)